



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: ogpnrk@gukomi.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района

168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84, тел., 91-4-14, e-mail:  
ondsysola@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 8

с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84  
(место составления акта)

16-00  
(время, дата составления акта)

20.03.2018

1. Объекта защиты: здания школы расположенного по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, д. 1

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:

Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа" с. Визинга (МКУ "Спортивная школа" с. Визинга)

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя  
- правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжения № 8 от «13» февраля 2018 г. Калугина Е.В. - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. 19 февраля 2018 по 16 час. 00 мин. 20 марта 2018

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 19 » рабочих дней (« » часов)  
(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Турьшева С.Н.

19.02.2018 в 10:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: Носков Александр Сергеевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми, с привлечением: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Турьшева Светлана Николаевна – заведующий МКУ «Спортивная школа» с. Визинга

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	В отношении объекта защиты руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ); п. 31 НПБ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Директор МКУ «Спортивная школа» с. Визинга
2	К работе на объекте допускаются лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	пункт 3 ППР РФ	Директор МКУ «Спортивная школа» с. Визинга
3	Руководитель организации не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих	пункт 3 ППР РФ; п. 31 НПБ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. Об утверждении норм	Директор МКУ «Спортивная школа»

	пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации.	пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	с. Визинга
4	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы (находятся в неисправном состоянии 2 светильника эвакуационного освещения).	пункт 43 ППР РФ	Директор МКУ «Спортивная школа» с. Визинга
5	В помещениях хозяйственной комнаты и тамбура не предусмотрено устройство автоматической установки пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели).	п.2 ч.1. ст.6, ч.1, 2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А.4. приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175).	Директор МКУ «Спортивная школа» с. Визинга

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет*

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет*

- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Носков Александр Сергеевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 20 ” марта 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Турышева Светлана Николаевна – директор МКУ «Спортивная школа» с. Визинга

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » 03 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору