



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, e-mail:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Сысольского района**

(наименование органа государственного надзора)

Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84, тел.: (882131) 9-14-14,

e-mail: ondsysola@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» с. Визинга

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми Калугина Е.В.

от «13» февраля 2018 года № 8, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ

(города (района))

«О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «19» февраля 2018 года по 16 ч. 00 мин. «20» марта 2018 года

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Старшим инспектором отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми Носковым Александром Сергеевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Турышевой Светланой Николаевной – директором МКУ «Спортивная школа» с. Визинга

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В отношении объекта защиты руководителем не	пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской	01.10.2018	

	утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ); п. 31 НПБ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
2	К работе на объекте допускаются лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	пункт 3 ППР РФ	01.10.2018	
3	Руководитель организации не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации.	пункт 3 ППР РФ; п. 31 НПБ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.10.2018	
4	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы (находятся в неисправном состоянии 2 светильника эвакуационного освещения).	пункт 43 ППР РФ	01.10.2018	
5	В помещениях хозяйственной комнаты и тамбура не предусмотрено устройство автоматической установки пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели).	п.2 ч.1. ст.6, ч.1, 2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А.4. приложения А «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175).	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несут лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности.

нодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НДПР Сысольского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми
Носков Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » марта 2018 года

Предписание для исполнения получил (а)


(подпись)

Директор МКУ «Спортивная школа»

с. Визинга Турьшева С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » марта 2018 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.