



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, e-mail:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Сысольского района**

(наименование органа государственного надзора)

Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84, тел.: (882131) 9-14-14,

e-mail: ondsysola@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа» с. Визинга

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми Калугина Е.В.

от «13» февраля 2018 года № 9, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ

(города (района))

«О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «19» февраля 2018 года по 16 ч. 30 мин.

«20» февраля 2018 года

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Старшим инспектором отделения НДПР Сысольского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми Носковым Александром Сергеевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» с. Визинга, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, 12

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Турьшевой Светланой Николаевной – директором МКУ «Спортивная школа» с. Визинга

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | В отношении объекта защиты руководителем не | пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской | 01.10.2018 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| | утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». | Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ); п. 31 НПБ Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | | |
| 2 | Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки в чердачном помещении в соответствии с инструкцией изготовителя и не составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | пункт 21 ППР РФ | 01.10.2018 | |
| 3 | На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | пункт 61 ППР РФ | 01.10.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НДПР Сысольского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми

Носков Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » марта 2018 года

Предписание для исполнения получил (а)



(подпись)

« 20 » марта 2018 года

Директор МКУ «Спортивная школа»

С. Визинга Турышева С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.