

п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 - по результатам лабораторных измерений, уровень искусственной освещенности, измеренная 01.03.2017г в здании по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 в кабинете №4 (учебный класс) ниже нормируемых значений (гигиенический норматив 300 люкс) и составляет в точках измерений от 24 люкс до 42 люкс; в кабинете №5 (тренажерный зал) ниже нормируемых значений (гигиенический норматив 200 люкс) и составляет в точках измерений от 29 люкс до 45 люкс (протокол измерений №09/2-150 от 03.03.2017г, экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе» №16/210/02 от 03.03.2017г);

п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 - в здании по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 в кабинетах №2, №4 и №5 часть источников искусственного освещения (люминесцентные лампы) содержатся в неисправном состоянии (перегоревшие);

п.6.8 СП 2.1.2.3304-15 - не проведена проверка эффективности работы механической вентиляции в здании, в котором размещается лыжная база; акт проверки системы вентиляции не предоставлен;

п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.8.4 СП 2.1.2.3304-15 - не проводится обработка дозирующего устройства (помпы), установленного на емкости с питьевой водой: инструкция по обработке не предоставлена; отсутствует контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой;

п.7.1.4 СП 2.1.2.3304-15- отсутствует уборочный инвентарь для дезинфекции спортивного инвентаря;

п.7.1.1 СП 2.1.2.3304-15 - отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства в зависимости от предмета обработки (уборочный инвентарь, санитарно – техническое оборудование, поверхности и т.д.);

п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 - допущены к работе без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации следующие работники учреждения:  
 Кинева Вера Владимировна, Сметанин Валентин Степанович, Шилов Кирилл Кондратьевич, Турубанов Евгений Николаевич, Пешкина Ольга Николаевна, Батаи Марина Ивановна, Горинова Анна Ивановна, Павленко Ирина Юрьевна, Морозов Никита Васильевич, Хотемова Оксана Владимировна.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и руководствуясь п.4 ч.1 ст.44, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
**Муниципальному учреждению дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» с. Визинга, Директору Киневой Вере Владимировне**

#### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Провести косметический ремонт в помещении кабинета №2 и 3 душевых, расположенных по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 : использовать материалы для гигиенической отделки стен, пола, потолка устойчивых в проведении уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. **Срок: 15.09.2017г**
2. Обеспечить раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря; создать условия для соблюдения санитарных требований по обработке уборочного инвентаря. **Срок: до 15.09.2017г**
3. Довести искусственную освещенность в помещениях кабинетов №2, №4, и №5, расположенных в здании по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1, до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14. Своевременно осуществлять замену перегоревших люминесцентных ламп. **Срок: до 15.09.2017г.**
4. Провести проверку эффективности работы механической вентиляции в здании, в котором размещается лыжная база; предоставить акт проверки системы вентиляции. **Срок: до 15.09.2017г**
5. Проводить обработка дозирующего устройства (помпы), установленного на емкости с питьевой водой в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации, вести контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой; **Срок: с 13.03.2017г.**