

Следов нахождения бытовых грызунов и насекомых не выявлено. Профилактические дератизационные мероприятия и аккарицидная обработка территории (в летний период) проводятся по договору специалистом ФГУП «Дезинфекция».

Количество работающих в учреждении -19 человек, в т.ч педагогов 13 человек, педагогов совместителей -4 человека. Для контроля прохождения периодического медицинского осмотра были представлены 14 личных медицинских книжек установленного образца и 5 копий - с данными о прохождении медицинского осмотра. Нарушений по прохождению периодического медицинского осмотра работниками учреждения не выявлено.

По результатам лабораторных измерений ( протокол №09/2-13М от 03.03.2017г , Экспертное заключение №16/201/02 от 03.03.2017г) температура воздуха в учебном классе и тренажерном зале соответствует требованиям раздела 6 п.6.2 «СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Мощность эффективной дозы гамма – излучения в помещениях МУДО «ДЮСШ» соответствует требованиям п.5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов: ст.11 ст. 28, ч.3 ст.39 Федерального Закона РФ №52 – ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( с изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» а именно:

п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 – в кабинете №2 по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 ( размещаются раздевалки) и в душевых гигиеническая отделка стен не устойчива в проведении уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами: краска на стенах душевых отшелушивается; бумажные обои возле плинтусов пола и верхней части панелей отклеились, потолок и стены выше панелей покрыты пылью; на поверхности деревянного пола стерта краска. Косметический ремонт в кабинете №2 при подготовке к новому 2016-201 учебному году не проводился.

п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.7.4 СП 2.1.2.3304-15 - помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря не обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями; забор воды для проведения влажной уборки помещений и туалетов, а также для обработки ветоши осуществляется от водопроводного крана с умывальных раковин;

п.7.5 СП 2.1.2.3304-15 - нарушаются требования по обработке уборочного инвентаря после уборки: отсутствуют условия для ополаскивания ветоши проточной водой;

п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 - по результатам лабораторных измерений, уровень искусственной освещенности, измеренная 01.03.2017г в здании по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 в кабинете №4 ( учебный класс), ниже нормируемых значений ( гигиенический норматив 300 люкс) и составляет в точках измерений от 24 люкс до 42 люкс ; в кабинете №5 ( тренажерный зал) ниже нормируемых значений ( гигиенический норматив 200 люкс) и составляет в точках измерений от 29 люкс до 45 люкс ( протокол измерений №09/2-15О от 03.03.2017г , экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе» №16/210/02 от 03.03.2017г);

п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 - в здании по адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.1 в кабинетах №2, №4 и №5 часть источников искусственного освещения ( люминесцентные лампы) содержатся в неисправном состоянии ( перегоревшие);

п.6.8 СП 2.1.2.3304-15 - не проведена проверка эффективности работы механической вентиляции в здании, в котором размещается лыжная база; акт проверки системы вентиляции не предоставлен;

п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 и п.8.4 СП 2.1.2.3304-15 - не проводится обработка дозирующего устройства ( помпы), установленного на емкости с питьевой водой: инструкция по обработке не предоставлена; отсутствует контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой;

п.7.1.4 СП 2.1.2.3304-15- отсутствует уборочный инвентарь для дезинфекции спортивного инвентаря;